



1. Materiały: podłoże beton B 75 (Rw = 90at)
beton B 150 (Rw = 170 at)
stal StOS A-0.

2. Obciążenia jednostkowe podłoża w poziomie posadowienia
$q_{fn} > 2{,}0\ kG/cm^2$

0,00 = 157,40 m npm.

ROZBUDOWA KOTŁOWNI W MRĄGOWIE
BUDYNEK GŁÓWNY
Rzut fundamentów
KONSTRUKCYJNA
1244/814073
inż. E. Domańska
J. Wittstock
1